

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2025. október 16-án 17.30 órakor megtartott közmeghallgatásáról.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

Jelen vannak:

Marics József	polgármester
Dr. Horel Ágota Anna	képviselő
Márkus Erika	képviselő
Pató Ágnes	képviselő
Talabérné Fodor Éva	képviselő

Távolmaradt: -

Tanácskozási joggal meghívott:

Szabó Beatrix

jegyző

A lakosság részéről jelen volt: 2 fő.

Napirend előtti esemény

Marics József polgármester:

Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket a lakosság részéről, valamint a Képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a Képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van. Tájékoztattott arról, hogy az elhangzottakról hangfelvétel készül.

Tájékoztatót adott a Bakonykúti Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű fejlesztési elképzeléseiről, valamint a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatás változásáról. Az önkormányzatnak ez a legnagyobb feladata és a legtöbb kérdés is e körül forog.

Felhívta a figyelmet arra, ha valaki több adatot szeretne megtudni a vízi közműről akkor a DRV holnapjára ellátogatva a településkeresőben kiválasztva a településünket, ott mindenféle adatot meg tud tekinteni ott.

A jövőről osztott meg pár gondolatot. Egy 50 m³-es víztorony tervezését indították el, ez a település folyamatos vízellátását és a tűzi vízellátást is biztosítaná.

Jelenleg a műszaki tervezési rész lezajlott, és a vízjogi létesítési engedély megadásával zárul. Ehhez viszont szolgalmi jog bejegyzések kellenek, mert az összekötő vezeték olyan földterületeken haladna át, ami nem önkormányzati tulajdonban van, ezen a hozzájárulások beszerzése zajlik jelenleg. A DRV a víztorony

kivitelezését 2027. évre tervezte be Gördülő Fejlesztési Tervébe. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan meg is épül, mert saját erőből nem tudjuk megépíteni, valamilyen állami támogatással lehetne csak megvalósítani. A továbbiakban részletezte az elmúlt 10 év vízi közmű fejlesztéseit és azok költségeit.

A nem közművel összegyűjtött szennyvízzel kapcsolatban arról tájékoztattott, hogy 2025. szeptember 30-án lejárt a település szerződése a DRV-val és a szolgáltató a továbbiakban nem vállalta. Megkeresett magánszolgáltatókat, akik piaci áron vállalnák, így a többletköltséget az önkormányzatnak kellene fizetni, amit nem tud vállalni. A magáncégek azt az adminisztrációt sem tudják elvállalni, amivel a többletköltséget vissza lehet igényelni. Mivel a településen nincs csatorna, ezért ez hatalmas költségeket róna az önkormányzatra, amely csőd helyzetbe juttatná.

Megkereste a Kormányhivatalt és kérte, hogy jelöljenek ki a település számára egy közszolgáltatót. A DRV került kijelölésre, amellyel olyan megállapodást kötöttek, hogy a DRV vállalta a többletköltség visszaigényléséhez szükséges adminisztrációs terheket is, a szennyvíz elszállítása ugyanazon az áron történik és így a lakosság továbbra is változatlan áron élhet ezzel a közszolgáltatással.

A probléma az, hogy csak egy évre szól a megállapodás 2026. október 1. napjáig, utána nem tudni mi lesz és fennmarad a bizonytalan helyzet. Jövőre ugyanúgy foglalkozni kell ezzel és megoldást kell majd találni.

Megköszönte a figyelmet és várja a megjelent lakosok kérdéseit, hozzászólását?

Kertész Lórántné: A hidroglóbuszal kapcsolatban kérdezte ki tervezte? Továbbá azt, hogy mennyi a napi vízfogyasztásunk?

Marics József polgármester: A glóbusz tervezését DRV megbízása alapján a Kristály Kft végezte. A napi átlagos vízfogyasztás 5-7 m³, csúcsidőben nyáron szárazságban 20-30 m³-re is megnövekszik.

Kertész Lórántné: A glóbusz rendszere felől érdeklődött. Az 50m³ víz a tűzi vízellátást fogja szolgálni és egy másik rendszer a vízfogyasztást fogja biztosítani? Vagy az 50m³ mindig ott pang és a lakosok ebből az 5 m³ fogják fogyasztani?

Marics József polgármester: Az 50m³-es glóbusz a lakosság ivóvíz fogyasztását és a tűzvizet is fogja biztosítani. Ez az 50 m³ nyáron 2 nap alatt elfogyhat.

Kertész Lórántné: Kérdezte a pontos elhelyezését a glóbusznak?

Marics József polgármester: A Szabadság utca végén, ahol egy erdőként nyilvántartott terület van, sajnos ehhez nem lehet hozzányúlni és magántulajdonban is van, ezért a tisztáson, ahol jelenleg fák vannak, oda lett megtervezve. Az építkezéshez kell a terület, így a fákat ki kell vágni és a munkálatok után újra parkosítani kell. Több hely is szóba került és javasoltam is, például a lőtér felé, a fennsíkon a régi focipálya de mindegyik valamilyen ok miatt elutasításra került.

Kertész Lórántné: Elmondta, hogy nagyon sajnálja, mert a Szabadság utca régi időket idéz és szerintem ez a hidroglóbusz elrontja az utcaképet, még ha újra parkosítás is lesz. Ő úgy tudja a Gagarin utca végén volt az Önkormányzatnak területe és kár volt annak idején eladni, mert akkor most oda is lehetne kialakítani.

Marics József polgármester: Továbbra is van ott területe és külön helyrajzi számot is alakítottak ki, mert korábban szóba került az a helyszín, de oda nem megy főnyomó vezeték, és egy újabb töltő vezetékkel kellene kialakítani.

Kertész Lórántné: Akkor a helyszínre, a hidroglóbusz elhelyezésére több elképzelés is volt a tervezőnek?

Marics József polgármester: Elmondta, hogy neki volt, de bármelyik szóba került valamiért nem volt kivitelezhető. Ő a szántóföldi területet gondolta, de a tervező elmondta, hogy szilárd burkolat kell, hogy a gépekkel meg lehessen közelíteni.

Kertész Lórántné: A tervező akkor egy variációt dolgozott ki, ez számára annyira nem tetszik, mert bármilyen műszaki elképzelés és építkezés során több variációt készítenek és költségeket is társítanak. Nem tudja a DRV-nél ki az aki ezt meghatározta.

Marics József polgármester: Nem a DRV-nél, ez a tervező cég teljesen független a DRV-től.

Kertész Lórántné: Ez a terv már készen van?

Marics József polgármester: A terv nincs még készen, a műszaki része nagy valószínűséggel készen van, de még nincs engedélyezve.

Kertész Lórántné: Az Önkormányzatnak már van a tervből?

Marics József polgármester: Még nincs terv, csak helyszíni egyeztetések voltak, például talajvizsgálatot végeztek. Számos műszaki feltételnek kell megfelelnie, és az alapján történik a helyszín kiválasztása.

Kertész Lórántné: A szennyvíz kérdésben jutott előre a falu?

Marics József polgármester: Alpolgármester asszony hozott egy vállalkozót és egy felmérésre, összehívta az érdeklődőket. Innentől egyedileg kell megoldania mindenkinek.

Kertész Lórántné: Azt tudni kell, hogy karsztterületen vagyunk és a vízbázist nem veszélyeztető szennyvíztisztítót lehet csak tervezetni.

Marics József polgármester: Az egyedi szennyvíz tisztítók létesítését engedélyezték, viszont a tavalyi évben a Kormányhivatal hozott egy határozatot

melyben a kutunkat vízbázis védelem alá helyezték, meghatározták helyrajzi számok szerint, hol milyen tevékenységet lehet végezni. A vízmű környéki utcákra a legszigorúbb előírások vonatkoznak. Előfordulhat, hogy a szennyvízszikkasztás ezeken a területeken csak zárt tartályokban engedélyezett, de ezt szakemberekkel meg kell vizsgáltatni.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, majd a közmeghallgatást bezárta.


Marics József
polgármester




Szabó Beatrix
jegyző